

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Эвенкийскому
муниципальному району
648000, Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Линейная, 1, тел. 8(39170)30-355
E-mail (gumchsr@tura.evenkya.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 38/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «5«Лесной» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Эвенкийского муниципального района по пожарному надзору И.Ю. Габдрахмановой от «19» мая 2020 года № 38, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 10 » июня 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 « 19 » июня 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка государственным инспектором Эвенкийского муниципального района Красноярского края по пожарному Лавренчик Евгением Александровичем помещений Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «5«Лесной» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Таёжная, 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МКДОУ «Детский сад №5«Лесной» ЭМР КК Хейкури Натальей Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
38/1/1	Ответственный по пожарной безопасности Гаврилова А.Ю. не прошла	П.3 (1). Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам	18.09.2020 год.	

	<p>обучение пожарно-техническому минимуму.</p>	<p>пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. П.31.(2) Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.</p>		
<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены</p>				
1.	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 правила противопожарного режима в Российской Федерации.</p>			
2.	<p>Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</p>			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,

должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по ЭМР
Красноярского края по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Е.А. Лавренчик

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

И.В. Завершинцев Хебжури Н.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Handwritten signature
(подпись)

«19» июня 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19